

Skórcz, 6 października 2020 r.

Numer sprawy – BGK.271.2.4.2020

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Srebrnej w Skórczu

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Miejska Skórcz informuje iż do w/w postępowania złożone zostało zapytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może doprecyzować czy zbiornik zewnętrzny tłoczni ścieków o średnicy 2000mm i wysokości 3470mm ma być wykonany z kręgów betonowych czy z polimerobetonu?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z Rysunkiem nr 9 – załącznika nr 003 do Rozdziału IV SIWZ - Projekt budowlany ul. Srebrna - kanalizacja rysunki oraz pkt. 6.2.4. załącznika nr 001 do Rozdziału IV SIWZ - Projekt budowlany ul. Srebrna - kanalizacja branża sanitarna, **zbiornik ma być wykonany z kręgów betonowych.**

Pytanie 2:

Czy możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zadania z 4 tygodni na 7 tygodni gdyż termin oczekiwania na zbiornik polimerobetonowy oraz na moduł tłoczni jest dłuższy niż 4 tygodnie ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający zmienia termin realizacji umowy. Nowy nieprzekraczalny termin zakończenia robót to **15 grudnia 2020 r.**

Informuję jednocześnie, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia Ofert.

- Nowy termin składania ofert to 16 października 2020 r. godz. 9.00.
- Nowy termin otwarcia ofert to 16 października 2020 r. godz. 9.15.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Janusz Kosecki