

Numer sprawy – BGK.271.2.2.2019

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu w podziale na części:

- **Część nr 1 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu z wyłączeniem wykonania pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych**
- **Część nr 2 – Wykonanie pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skórczu**

Odpowiedź nr 9 na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Miejska Skórcz informuje iż do w/w postępowania złożone zostało zapytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej brakuje określenia parametrów wagi samochodowej. Prosimy o podanie parametrów technicznych wagi samochodowej, a co najmniej max przewidywany ciężar pojazdów do ważenia. W przypadku braku tych informacji nie ma możliwości rzetelnej wyceny wykonania usługi.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

- Długość pomostu 18
- Szerokość pomostu 3 m
- Całkowita wysokość wagi 35 cm lub na równo z pkt. 0
- Obciążenie max. 60 ton
- Wartość działki legalizacyjnej 20 kg
- Zasilanie sieciowe ~ 230V; 50Hz
- Zakres temp. pracy czujników i pomostu -35°C do +75°C
- Zakres temp. pracy wg przepisów legalizacyjnych -10°C do +40°C
- Legalizacja i granica błędu III (wg OIML)

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Janusz Wyszcki