

Numer sprawy – BGK.271.2.2.2019

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu w podziale na części:

- **Część nr 1 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu z wyłączeniem wykonania pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych**
- **Część nr 2 – Wykonanie pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skórczu**

Odpowiedź nr 17 na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Miejska Skórcz informuje iż do w/w postępowania złożone zostało zapytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W projekcie branży elektrycznej znajduje się zapis „Zasilanie podstawowe oczyszczalni ścieków w energię elektryczną Zasilanie podstawowe oczyszczalni ścieków w energię elektryczną odbywać się będzie z państwowej sieci energetycznej.

Źródłem przyłączenia będzie stacja transformatorowa. T-61279 (Skórcz Oczyszczalnia). W ramach inwestycji należy wymienić transformator oraz aparaturę po podpisaniu umowy z zakładem energetycznym pomiar należy uzgodnić z Zakładem energetycznym”

W przedmiarach nie ma pozycji dotyczącej wyżej opisanego zakresu .

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: czy w ramach realizacji zadania należy wykonać wszystkie uzgodnienia i roboty związane z wymianą transformatora ??

Odpowiedź na pytanie 1:

W ramach niniejszego postępowania należy wykonać roboty budowlane wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dot. wymiany transformatora.

W związku z dużą ilością pytań Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: 26 marca 2019 r., godz. 12.00. Nowy termin otwarcia ofert to 26 marca 2019 r. godz. 12.15.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Janusz Kosecki