

**Numer sprawy – BGK.271.2.2.2019**

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu w podziale na części:**

- **Część nr 1 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu z wyłączeniem wykonania pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych**
- **Część nr 2 – Wykonanie pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skórczu**

**Odpowiedź nr 19 na zapytania do treści SIWZ**

Zamawiający, Gmina Miejska Skórcz informuje iż do w/w postępowania złożone zostało zapytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące parametrów pomy ciepła wskazują Państwo, że ma być zgodna z SIWZ Rozdział II punkt 29. Zgodnie z treścią tego punktu pompa ciepła ma mieć moc 45,4kW gdy zapotrzebowanie jest 19,7kW, a zaprojektowano pompę o mocy 26,73kW. Czy rzeczywiście pompa ma mieć moc 45,4kW? Jeżeli pompa ma mieć 45,4kW to 5 odwiertów po 100m to zdecydowanie dla niej za mało. W treści też można wyczytać, że pompa ciepła ma pracować na wytworzenie chłodu aktywnego oraz pasywnego. Czy rzeczywiście pompa ma pracować dla produkcji chłodu skoro nie ma zaprojektowanej instalacji, która by ten chłód z pompy odebrała?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Nie przewiduje się instalacji odbioru chłodu, tym samym pompa nie ma pracować dla produkcji chłodu. Zgodnie z opisem zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby grzewcze  $\Sigma Q_{grz} = 17,9kW$ . Parametry obliczeniowe instalacji 55/45 °C. Zaprojektowano jako źródło ciepła pompę ciepła solanka - woda z sondami pionowymi. Nowo projektowane źródło ciepła będzie zlokalizowane w szatni czystej. Dla pokrycia potrzeb na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dobrano urządzenie o mocy grzewczej – nominalnej nie mniejszej niż 26,73 kW. Pompę ciepła należy dostarczyć i zamontować zgodnie z powyższym opisem.

**W związku z dużą ilością pytań Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: 26 marca 2019 r., godz. 12.00. Nowy termin otwarcia ofert to 26 marca 2019 r. godz. 12.15.**

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*