

Skórcz, dnia 2019-03-18

Numer sprawy – BGK.271.2.2.2019

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu w podziale na części:

- **Część nr 1 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu z wyłączeniem wykonania pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych**
- **Część nr 2 – Wykonanie pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skórczu**

Odpowiedź nr 21 na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Miejska Skórcz informuje iż do w/w postępowania złożone zostało zapytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W jaki sposób przewiduje się odbiór zmieszanego osadu z wapnem? Na rysunkach budynku technicznego wrysowano mieszalnik osadu z wapnem który znajduje się w znacznej odległości od istniejącego otworu w stropie, gdzie pierwotnie następował zrzut osadu z istniejącej prasy. Nad tym otworem w tej chwili wrysowany jest zrzut wody z wirówki. Brakuje otworu w stropie pod mieszalnikiem lub przenośnika zmieszanego osadu z wapnem kierującego zhygienizowany osad do istniejącego otworu. Brak instalacji do odbioru wody z wirówki. Prosimy o przedstawienie właściwych rozwiązań do wyceny.

Odpowiedź na pytanie 1:

Wirówkę wraz z instalacjami towarzyszącymi należy wykonać zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną oraz wytycznymi dostawcy wirówki odwadniania osadu. W przypadku braku niezbędnych przejść przez strop, wykonawca powinien uwzględnić ich wykonanie w ofercie przetargowej.

W związku z dużą ilością pytań Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: 26 marca 2019 r., godz. 12.00. Nowy termin otwarcia ofert to 26 marca 2019 r. godz. 12.15.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Janusz Kłosecki