

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Remont dróg gminnych – ul. Główniej, Kościelnej i Jana III Sobieskiego w Skórczu**

Odpowiedź nr 1 na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Miejska Skórcz informuje iż do w/w postępowania złożone zostało zapytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Wg opisu przedmiotu zamówienia na ul. Kościelnej przewiduje się odtworzenie podbudowy oraz dwie warstwy bitumiczne o łącznej grubości 8 cm. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 8 cm. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy wykonać 8 cm jako dwie warstwy z BA AC 11 S każda po 4 cm. Ilość została ujęta w pozycji 12 kosztorysu.

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o dokładne określenie ilości robót oraz zakresu prac związanego z remontem istniejącego odwodnienia liniowego. Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja nie pozwala na taką wycenę.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W ramach poz. 9 przedmiaru robót należy wykonać regulację istniejącego odwodnienia liniowego o długości ok. 3 mb lub w razie konieczności jego ponowne wbudowanie (w przypadku jego uszkodzenia podczas robót rozbiórkowych).

Informuję jednocześnie, iż miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki