

Numer sprawy – BGK.271.2.6.2019

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Remont dróg gminnych – ul. Główniej, Kościelnej i Jana III Sobieskiego w Skórczu**

**Odpowiedź nr 2 na zapytania do treści SIWZ**

Zamawiający, Gmina Miejska Skórcz informuje iż do w/w postępowania złożone zostało zapytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Wykonawca wnosi o podanie wymaganego stopnia przekruszenia kruszywa do odtworzenia podbudowy nawierzchni ulicy Kościelnej oraz uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółową specyfikację techniczną dla robót objętych przedmiotem zamówienia. Powyższe informacje pozwolą na dokonanie poprawnej wyceny wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Stopień przekruszenia powinien wynosić C 90/3 . Dla przedmiotowego zadania nie opracowano SST. Roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi oraz ze sztuką budowlaną.

Informuję jednocześnie, iż miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

**BURMISTRZ**

*Janusz Hecsecki*