

Zarządzenie nr 93/2022
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 10 października 2022 roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliw ciekłych przez agregat prądotwórczy Karcher PGG-6/1 oraz pompę pływającą Niagara 3 MAX będących na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmian.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 ze zmian.) zarządza się co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych podczas eksploatacji agregatu prądotwórczego Karcher PGG-6/1 oraz pompy pływającej Niagara 3 MAX, wprowadza się następujące zasady i normy zużycia paliw przez w/w sprzęt:

Lp.	Nazwa i rodzaj sprzętu pożarniczego	Norma zużycia paliwa na godzinę/rodzaj paliwa	Uwagi
1.	Agregat prądotwórczy Karcher PGG-6/1	2 l etyliny/h	rozruchy miesięczne urządzenia – 0,3 l/miesiąc
2.	Pompa pływająca Niagara 3 MAX	1 l etyliny/h	rozruchy miesięczne urządzenia – 0,2 l/miesiąc

§ 2

Pozostałe zasady eksploatacji oraz wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych określa Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Janusz Kosecki

Anna Bogarszew
Anna Bogarszew
ADWOKAT